



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК «ГДК»

Михайлов С.Б.

«15» Сентября 2015г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБУК «Городской Дворец культуры» г.Белоречье**
- 1.2. Адрес объекта **453500, РБ, Белоречье район, г. Белоречье, ул. Ленина, д. 18.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **3** этажа **4095** кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка **да** ;
- 1.4. Год постройки здания **1933г.**, последнего частичного ремонта **2014г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2015г.**, капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **МБУК «Городской Дворец культуры» г.Белоречье**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **453500, РБ, Белоречье район, г. Белоречье, ул. Ленина, д. 18.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **государственная**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **муниципальная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **региональная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **МКУ «Управление культуры муниципального района Белоречье район РБ». 453500 г. Белоречье, ул. 5 Июля**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: **культурно-досуговая.**
- 2.2 Виды оказываемых услуг **социальная, культура: все виды культурных, досуговых и развлекательных мероприятий, кружковая работа.**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, дистанционно**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории инвалидов**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**

2.6 Плановая мощность: **посещаемость, вместимость, пропускная способность до 400 человек в день**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

1. Остановочный комплекс ул. Косоротова - 10мин. 2.Остановочный комплекс ул. Ленина (Гостиница) - 20 мин. 3.Остановочный комплекс ул. Ленина (ГДК)- 20 мин. Адаптированный транспорт отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Проезд автобусами:

3.2.1 Остановка ГДК расстояние до объекта от остановки транспорта **10м.**

Остановка «Гостиница» **80м.**

3.2.2 время движения (пешком) **1. 10мин, 10-20мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да,**

3.2.4 Перекрестки: **1. Перекресток не регулируемый. 2. Пешеходный переход не регулируемый.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, на путях движения (тротуарах) установлены превышающие норму бордюры, местами покрытие разрушено.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет . пути движения в основной массе не соответствуют нормам для передвижения инвалидов на коляске.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
	нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
	с нарушениями зрения	ДУ
	с нарушениями слуха	ДУ
	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
-----	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(К,О,Г)
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г)
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДВ-И (К,О,Г)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДВ
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ -И(О,Г)
Система информации и связи (на всех зонах)	ДВ-И (К,О,)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-Ч(К, О, С, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

пути движения в основной массе не соответствуют нормам СП 59.13330.2012 для передвижения инвалидов, входная группа не доступна инвалидам колясочникам, условно доступна (О, С, Г, У). Пути движения внутри здания доступны избирательно всем. Основные зоны и кабинеты внутри здания доступны всем избирательно всем категориям инвалидов (на 1 этаже). Отсутствие лифта или подъемника делает 2-3 этажи не доступными для МГН.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Частичный ремонт. Привести в соответствие с СП 59.13330.2012,
	Вход (входы) в здание	Требуется реконструкция входной группы. СП 59.13330.2012,
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Частичный ремонт. Соответствуют СП 59.13330.2012
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Частичный ремонт. Соответствуют СП 59.13330.2012
	Санитарно-гигиенические помещения	Привести в соответствие с СП СП 59.13330.2012
	Система информации на объекте (на всех зонах)	Соответствуют СП 59.13330.2012
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Привести в соответствие с СП СП 59.13330.2012
	Все зоны и участки	Привести в соответствие с СП Сп 59.13330.2012

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **Не обозначен, не согласован**
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **Доступность для всех МГН**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Внутренние помещения на 1 этаже переоборудованы, соответствуют нормам. Отсутствует специально выделенная санитарная зона для МГН. Информация и объявления не дублируются для слабовидящих и слабослышащих людей. Система управления на объекте на должном уровне. Входная группа не оборудована – в соответствии с СП Сп 59.13330.2012, но имеются приспособления позволяющие облегчить доступ в помещения.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование имеется экспертиза экспертов по доступности среды о

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата **нет**
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 15 » сентября 2015г.,
2. Акта обследования объекта: № 1 от « 15 » сентября 2015г.
3. Решения Комиссии от « 15 » сентября 2015г.